

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00304/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018700

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ".
Адрес: 191014, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 1, литер а.
ОГРН: 1037843048870.
Телефон +7 (812) 329-54-35, факс +7 (812) 329-54-21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ". ОГРН: 1037843048870.
Адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 1, литер а. Телефон +7 (812) 329-54-35, факс +7 (812) 329-54-21. Филиал изготовителя: ФИЛИАЛ ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ" (Г. КИРИШИ).
Адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный PLASTFOIL FL, толщина 1,2 мм, выпускаемый по ТУ 5774-005-54349294-2014 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа слабогорючие (Г1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7359/РС от 19.06.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3837-АОП от 20.08.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2020 по 21.06.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

