

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 190-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов

М.п.

от «18» 06 20 19 г.

№ 11357/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5512/19 от 13.06.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 13, Российская Федерация

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Водстрой»

Адрес производства: 390011, город Рязань, улица Рязанская, дом 22, Российская Федерация
Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.26 стр.1, этаж 10, комн. 1004

Наименование продукции: Панели многослойные теплоизоляционные с конструкционным утеплителем из плит экструзионного пенополистирола покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона, марки «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-ХПС»

Код ТН ВЭД: 3921 11 000 0

Область применения: для применения в качестве тепловой и звуковой изоляции в строительных ограждающих конструкциях, в капитальном ремонте и новом строительстве для утепления крыш под наплаваемую рулонную гидроизоляцию, чердачных помещений, а также при теплоизоляции полов по «сухой» технологии (так же возможно применять при утеплении цоколей).

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 22.21.41-036-72746455-2009, с изменением №1

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 22.21.41-036-72746455-2009, с изменением №1

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-701-19 от 10 июня 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	701СХТ	< 0,001
2	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	701СХТ	< 0,001
3	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.753-99	701СХТ	< 0,001
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.580-96	701СХТ	< 0,003
5	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	701СХТ	< 0,07
6	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	701СХТ	< 0,001
7	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	701СХТ	< 0,001
8	Эпихлоргидрин	мг/м ³	0,04	МУК 1631-77	701СХТ	< 0,01 < 0,01
9	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	701СХТ	1 1
10	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	701СХТ	103,07±41,30

По результатам проведенных испытаний продукции: Панели многослойные теплоизоляционные с конструкционным утеплителем из плит экструзионного пенополистирола покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона, марки «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели многослойные теплоизоляционные с конструкционным утеплителем из плит экструзионного пенополистирола покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона, марки «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов